

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
17 апреля 2015 г. № 9-12

**Об установлении норм водопотребления на питьевые  
и хозяйственные нужды в жилых и общественных  
зданиях, на предприятиях при отсутствии  
индивидуальных приборов учета воды**

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, подпункта 4.2 пункта 4 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Республики Беларусь, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26 декабря 1995 г. № 128, Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормы водопотребления на питьевые и хозяйственные нужды в жилых и общественных зданиях, на предприятиях при отсутствии индивидуальных приборов учета воды согласно приложениям 1–5.

2. Признать утратившими силу следующие решения Климовичского районного исполнительного комитета:

от 1 декабря 2010 г. № 32-16 «Об утверждении норм водопотребления» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 6, 9/37164);

от 20 июня 2011 г. № 13-2 «О внесении дополнений в решение Климовичского районного исполнительного комитета от 1 декабря 2010 г. № 32-16» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 75, 9/41984);

от 5 сентября 2012 г. № 19-25 «О внесении дополнений в решение Климовичского районного исполнительного комитета от 1 декабря 2010 г. № 32-16» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.09.2012, 9/52722);

от 20 марта 2013 г. № 7-7 «О внесении изменения в решение Климовичского районного исполнительного комитета от 1 декабря 2010 г. № 32-16» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.04.2013, 9/57272).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

**Председатель**

**В.А.Захаренко**

**Заместитель председателя**

**А.Н.Михеенко**

Приложение 1  
к решению  
Климовичского районного  
исполнительного комитета  
17.04.2015 № 9-12

**Нормы водопотребления, подлежащие оплате населением при отсутствии приборов индивидуального учета расхода воды, на одного проживающего**

Потребители и вид расхода	Единица измерения	Норма водопотребления		
		общая	в том числе на горячее водоснабжение	
1	2	3	4	
Газифицированные жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением	литров в сутки на одного зарегистрированного (проживающего)	270	135	
Газифицированные жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией, водонагревателями с ваннами или душами		190	95	
Газифицированные жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения		165		
Жилые здания, оборудованные водопроводом, канализацией, с баллонным газом и централизованным горячим водоснабжением		190	95	
Газифицированные жилые здания, оборудованные водопроводом, водонагревателями с ваннами или душами, без канализации (выгребные ямы)		180		
Жилые здания с баллонным газом, оборудованные водопроводом, водонагревателями с ваннами или душами, без канализации (выгребные ямы)		120		
Газифицированные жилые здания, оборудованные водопроводом, без канализации (выгребные ямы), при отсутствии водонагревателей		80		
Жилые здания с баллонным газом, оборудованные водопроводом, без канализации (выгребные ямы), при отсутствии водонагревателей		50		
Жилые здания, оборудованные водопроводом, канализации (выгребные ямы), без ванн, без горячего водоснабжения, без газоснабжения, без общих плит		60		
Водопользование из водоразборных уличных и дворовых колонок		50		
Водопользование из шахтных колодцев, мелкотрубчатых скважин		35		
Общежития: общежития, оборудованные водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, с душами при всех жилых комнатах (без учета расхода воды на общих кухнях)		литров в сутки на одного зарегистрированного (проживающего)	230	115
общежития, оборудованные водопроводом, канализацией в каждой секции здания, с учетом расхода воды на общих кухнях, без централизованного горячего водоснабжения			140	
общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, с душами при всех жилых комнатах, без централизованного горячего водоснабжения (без учета расхода воды на общих кухнях)	110			
общежития, оборудованные водопроводом, канализации (выгребные ямы), без ванн, без горячего водоснабжения, без газоснабжения, без общих плит	60			

Приложение 2  
к решению  
Климовичского районного  
исполнительного комитета  
17.04.2015 № 9-12

**Нормы водопотребления на ведение личного подсобного хозяйства**

Потребители и вид расхода	Единица измерения	Норма водопотребления
Содержание скота:	литров на одну голову в сутки	
коровы:		
молочные		100
мясные		70
Быки и нетели		60
Молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет		30
Телята в возрасте до 6 месяцев		20
Лошади рабочие, верховые, рысистые и не кормящие матки		60
Жеребцы-производители		70
Жеребята в возрасте до 1,5 года		45
Овцы взрослые, козы		10
Молодняк овец до 1 года		6,0
Хряки-производители, матки взрослые		30
Свиноматки с поросятами		60
Молодняк свиней старше 4 месяцев и свињи на откорме		15
Куры		1,0
Индейки		1,5
Утки, гуси	2,0	
Кролики	0,5	

Приложение 3  
к решению  
Климовичского районного  
исполнительного комитета  
17.04.2015 № 9-12

**Нормы расхода воды на мойку и поливку покрытий территорий, а также поливку зеленых насаждений в населенных пунктах и на предприятиях**

Виды мойки и поливки	Единица измерения	Проектируемая норма расхода воды
Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	литров на квадратный метр на одну мойку	1,2
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	литров на квадратный метр на одну поливку	0,3
Полив вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	литров на квадратный метр на одну поливку	0,4
Поливка городских зеленых насаждений		6,0
Поливка газонов и цветников		6,0
Поливка посадок на приусадебных участках:	литров на один квадратный метр в сутки	
из общих уличных колонок		3,0
из дворовых колонок и кранов		5,0
Поливка грунтовых теплиц (на период использования теплиц)		15,0
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов		6,0

Поливка плодовых деревьев	литров на одно дерево на одну поливку	10
Поливка травяного покрова	литров на один квадратный метр	3,0
Поливка футбольного поля		0,5
Поливка остальных спортивных сооружений		1,5
Заливка поверхности катка		0,5

Примечания:

1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует применять в размере не более 70 литров в сутки в зависимости от мощности водозаборных сооружений, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

2. Количество моек и поливок следует принимать: одна мойка и одна поливка в сутки.

3. Норму площади полива приусадебного участка на одно домовладение принимать в размере двух соток (период полива с 1 мая по 31 июля согласно справкам центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по району), период полива теплиц – с 1 мая по 30 августа.

Приложение 4  
к решению  
Климовичского районного  
исполнительного комитета  
17.04.2015 № 9-12

### Нормы водопотребления на собственные нужды жилищно-коммунальных организаций

Вид расходов	Единица измерения	Водопотребление (литров)	Примечание
Наполнение внутридомовых систем отопления с нагревательными приборами: с радиаторами с ребристыми трубами с регистрами из гладких труб с конвекторами	кубических метров на одну гигакалорию в час расчетной тепловой нагрузки систем	31	1 раз в год полное наполнение водой с учетом компрессорной промывки
		14,2	
		37	
		3,5	
Подпитка тепловых сетей	ежечасно	0,25 процента от объема заполнения системы	
Наполнение внутриквартальных трубопроводов наружным диаметром (мм) / толщиной стенки (мм):	литров на погонный метр	48/2,5	K max = 3,0 (поправочный коэффициент, учитывающий старение трубопровода, условия обслуживания и др. (при подземной канальной прокладке)
		48/3,5	
		57/3,5	
		76/3,5	K max = 2,36
		89/4,0	
		108/4,0	
		133/4,0	K max = 1,41
		159/4,5	
		426/8,0	
		426/9,0	K max = 0,86
		426/10,0	
		478/8,0	
		478/8,0	K max = 0,86
		478/8,0	
		478/8,0	
		529/8,0	K max = 0,86
		529/9,0	
529/10,0			
		203,4	K max = 0,81

Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	литров на квадратный метр на одну мойку	1,2	
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	литров на квадратный метр на одну поливку	0,3	
Полив вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов		0,4	
Поливка городских зеленых насаждений		6,0	
Поливка газонов и цветников		6,0	
Общественные туалеты: умывальник	литров в сутки на один умывальник	360	
унитаз	литров в сутки на один унитаз	650	
писсуар	литров в сутки на один писсуар	200	

Приложение 5  
к решению  
Климовичского районного  
исполнительного комитета  
17.04.2015 № 9-12

**Нормы водопотребления, подлежащие оплате юридическими лицами, гражданами и индивидуальными предпринимателями при отсутствии приборов индивидуального учета расхода воды**

Потребители и вид расходов	Норма водопотребления, литров в сутки	
	единица измерения	количество
1	2	3
Автовокзал (зал ожидания)	литров в сутки на одного пассажира	2
Гостиницы и пансионаты: с общими ванными и душевыми	литров в сутки на одного проживающего	120
с ванными и душевыми в отдельных номерах		230
Гостиницы с ванными в отдельных номерах, процентов от общего числа номеров: до 25 процентов	литров в сутки на одного проживающего	200
до 75 процентов		250
до 100 процентов		300
Больницы: с общими ванными и душевыми	литров в сутки на одно койко-место	115
с санитарными узлами, приближенными к палатам		200
инфекционные		240
Поликлиники	литров в сутки на одного больного в смену и одного работающего	13
Амбулатории		13
Аптеки: торговый зал и подсобные помещения	литров в сутки на одного работающего	12
лаборатория приготовления лекарств		310
Детские сады-ясли с дневным пребыванием детей	литров в сутки на одного ребенка	75
Оздоровительные лагеря	литров в сутки на одно место	200
Помещения жилищно-эксплуатационных служб	литров в сутки на одного работающего	15
Содержание мест общего пользования в жилых домах (лестничные клетки, вестибюли)	литров на 100 квадратных метров на одну уборку	30

Прачечные: механизированные	литров в сутки на один килограмм сухого белья	75	
немеханизированные		40	
Учебные заведения и общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	литров в сутки на одного учащегося	10	
	литров в сутки на одного преподавателя	10	
То же, с продленным днем	литров в сутки на одного учащегося	12	
	литров в сутки на одного преподавателя	12	
Профессионально-технические училища	литров в сутки на одного учащегося	20	
	литров в сутки на одного преподавателя в смену	20	
Учреждения (административные здания)	литров в сутки на одного работающего	12	
Предприятия общественного питания (столовые, буфеты, кафе, бары) для приготовления пищи: реализуемой в обеденном зале	литров в сутки на одно условное блюдо	12	
		10	
Выпускающие полуфабрикаты:	литров в сутки на одну тонну полуфабриката	6700	
		мясные	6400
		рыбные	4400
		овощные	7700
кулинарные			
Продовольственные магазины	литров в сутки на одного работающего в смену (20 квадратных метров торгового зала)	250	
Продовольственные магазины при пользовании уличными водоразборными колонками	литров в сутки на одного работающего в смену	50	
Промтоварные магазины	литров в сутки на одного работающего в смену	12	
Магазины со смешанной группой товаров в сельской местности при пользовании уличными водоразборными колонками	литров в сутки на одного работающего в смену	50	
Парикмахерские	литров в сутки на одного работающего в смену	56	
Кинотеатры	литров в сутки на одно место	4	
Клубы	литров в сутки на одно место	8,6	
Туристические базы для туристов	литров в сутки на одного туриста	35	
Туристические базы для обслуживающего персонала	литров в сутки на одного работающего	15	
Библиотеки, читальные залы	литров в сутки на одного работающего	25	
Стадионы и спортзалы: для зрителей	литров в сутки на одно место	3	
		для физкультурников (с учетом приема душа)	50
для спортсменов	литров в сутки на одного спортсмена	100	
Плавательные бассейны: пополнение бассейна	процент от объема бассейна в сутки	10	
		для зрителей	литров в сутки на одно место
для спортсменов (с учетом приема душа)	литров в сутки на одного спортсмена (физкультурника)	100	
Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе	литров в сутки на одного посетителя	180	

то же с применением оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе		290
душевая кабина		360
ванная комната		540
Частные бани, для мытья с тазами на скамьях и приемом оздоровительных процедур	литров на одного проживающего в месяц	1200
Душевые в бытовых помещениях: промышленных предприятий	одна душевая сетка в смену	500
административных зданий		230
Гаражи: заливка воды в радиаторы автомобилей и тракторов (с 1 ноября по 31 марта)	литров в сутки на одно транспортное средство	20
при ручной мойке: автобус	литров в сутки на одно транспортное средство	800
легковой автомобиль		500
грузовой автомобиль		700
при механизированной мойке: легковой автомобиль	литров в сутки на одно транспортное средство	1000
грузовой автомобиль		1500
автобус		1500
при отсутствии воды в гараже		60
из уличных колонок и скважин		20
из дворовых колонок и скважин		60
Для содержания скота сельскохозяйственными предприятиями: коровы молочные	литров на одну голову в сутки	100
коровы мясные		70
быки и нетели		60
молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет		30
телята в возрасте до 6 месяцев		20
лошади рабочие, верховые, рысистые и не кормящие матки		60
жеребцы-производители		70
жеребята в возрасте до 1,5 года		45
овцы взрослые, козы		10
молодняк овец до 1 года		6
хряки-производители, матки взрослые		30
свиноматки с поросятами		60
молодняк свиней старше 4 месяцев и свины на откорме		15
свиноматки супоросные, холостые		25
поросята-отъемыши		5

Примечания:

1. Нормы водопотребления установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (на обслуживающий персонал, душевые для обслуживающего персонала, на посетителей, на уборку помещений и т.п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны на производственных предприятиях, на стирку белья в прачечных и на приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно. Эти требования не распространяются на потребителей, для которых настоящей таблицей установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные цели.

2. Расход воды на охлаждение агрегатов холодильных установок и кондиционирование воздуха должен учитываться дополнительно.

3. Нормы расхода воды потребителями в зданиях, сооружениях и помещениях, не вошедшие в настоящий перечень, следует принимать по взаимной договоренности между поставщиками и потребителем (согласно настоящей таблице для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления).

4. При использовании неавтоматизированных стиральных машин в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирке 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %.